

ZPRÁVA O REVIZI

Přepojení stoupačkových rozvaděčů v přízemí bytových domů, ulice Lazecká 24, 26, Olomouc

Druh vykonané revize: MIMOŘÁDNÁ (po úpravách)
Číslo revizní zprávy: MR 010/17
Datum zahájení revize : 29.3.2017 Datum ukončení revize : 29.3.2017
Použité normy a předpisy: podle norem ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500, a souvisejících ze souboru norem řady ČSN 33 2000

Revizní technik : **Trávníček Pavel**
ev.č. osvědčení TÍČR 10648/7/15/R-EZ-E2A

Použité přístroje : **INSTALTEST 61557 v.č. 11096680**
kalibrační list č. 16/01/19/148

Předmět revize: Předmětem této revize je přepojení stoupačkových rozvaděčů v přízemí bytových domů, ulice Lazecká 24, 26, Olomouc.

Ve stoupačkových rozvaděčích obou vchodů bylo provedeno odpojení odběrných míst pro společnou spotřebu s jištěním jističi před elektroměry 20A/3/B pro vchod č. 24 a 25A/3/B pro vchod č. 26.

Napájení společné spotřeby obou vchodů bylo přepojeno na odběrná místa pro napájení výtahů s jištěním jističi před elektroměry 25A/3/B pro oba vchody.

Při přepojování stoupačkových rozvaděčů v přízemí bytových domů bylo provedeno nové vydrátování vodiči CY 6 mm² od jističů před elektroměry, přes elektroměry, až po přívodní svorkovnice v horních částech stoupačkových rozvaděčů.

Dále byla v rámci úprav stoupačkových rozvaděčů provedena demontáž všech nevyužívaných částí v rozvaděčích společných prostor.

provedená měření:

- měření impedance vypínací smyčky po sloučení odběrů
 - rozvaděč Lazecká 24 - Zsm max < 0,28 ohmů – vyhovuje
 - rozvaděč Lazecká 26 - Zsm max < 0,29 ohmů – vyhovuje

Celkový posudek: **Elektrické zařízení je v rozsahu revize a při zachování současného připojení z hlediska bezpečnosti definované v PŘÍLOZE ČSN 33 1500 schopné bezpečného provozu.**

UPOZORNĚNÍ: Elektroinstalace stoupačkových rozvaděčů v přízemí bytových domů, ulice Lazecká 24, 26, Olomouc byla revidována a přezkoušena ve stavu dle výše uvedeného popisu. Tato revize nenahrazuje pravidelnou revizi, která musí být provedena v řádném termínu.
RT neodpovídá za jakékoliv zásahy do zařízení nebo provedené změny po datu provedení revize (přepojování rozvaděčů, připojování případně doplňování nových částí, změna zařízení, změna napájení apod.).
Za bezpečný a provozuschopný stav elektrických zařízení, za jeho pravidelnou údržbu a kontroly dle ČSN 33 2000 -1 ed. 2 čl. 34 a ČSN 33 1500 je plně zodpovědný jeho provozovatel.

Za provozovatele převzal

